



**DANTEX**  
TRADITION OF INNOVATION



# ПРИТОЧНО- ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА



• DV-250HRE/PC • DV-350HRE/PC • DV-400HRE/PC • DV-500HRE/PC

• DV-600HRE/PCS • DV-800HRE/PCS • DV-1000HRE/PCS

DV-1200HRE/PS

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ**

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ</b>	
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА	2
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И УСТРОЙСТВО ТЕПЛООБМЕННИКА	3
<b>ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ</b>	
ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ С LCD (ЖК-ДИСПЛЕЕМ)	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	9
<b>ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ</b>	
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ПВУР	10
ПРИМЕР РАСЧЕТА	10
ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ МОНТАЖА	10
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ВОЗДУХОВОДОВ	11
ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ	12
ТИПОВАЯ СХЕМА МОНТАЖА	13
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ	13
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПВУР</b>	
ПОЯСНЕНИЯ К СХЕМЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	14
ПРОБНЫЙ ЗАПУСК	14
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>	16
<b>КОНСТРУКЦИЯ ПВУР</b>	
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПВУР	17
КОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ	17
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	18



**Установка оборудования должна осуществляться только квалифицированными специалистами**



**Внимательно прочтите это руководство и выполните все инструкции данные в нем в полном объеме**



**Сохраните данную инструкцию и ознакомьте лиц, ответственных за эксплуатацию на объекте с ее содержанием**

## ВВЕДЕНИЕ


С целью улучшения качества воздуха в закрытых помещениях и одновременного сбережения тепловой энергии, компания Dantex поставляет новое поколение ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ УСТАНОВОК С РЕКУПЕРАЦИЕЙ (ПВУР), которые полностью отвечают современным требованиям воздухообмена на рабочих местах и в жилых помещениях.

Подвесные ПВУР обладают высоким уровнем рекуперации тепловой энергии. Основными преимуществами использования ПВУР являются: организация эффективного воздухообмена, сокращение энергопотребления кондиционерами и отопительными приборами. Использование ПВУР способно эффективно восстанавливать потери тепловой энергии и максимально сохранять ее. Благодаря одновременному притоку и вытяжке, нахождение людей внутри помещения становится комфортным, благодаря этому улучшается качество воздуха в помещении и сохраняются на должном уровне показатели влажности и температуры, а также уменьшаются нагрузки на систему кондиционирования, отопления.

ПВУР рекомендуется применять в общественных и жилых зданиях.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- **Энергосбережение и воздухообмен.** За счет рекуперации тепловой энергии снижаются энергозатраты на климатическое оборудование в масштабах здания, помещения. При этом обеспечивается полноценная приточно-вытяжная вентиляция.
- **Использование меньших по мощности кондиционеров.** Обеспечивается эффективное энергосбережение, поскольку система кондиционирования будет потреблять меньше электроэнергии, производить меньше циклов включения.
- **Функция регулировки влажности.** Обеспечивается обмен влажностью между входящим и исходящим воздушным потоком (помещением и внешней средой).
- **Комфортный воздухообмен.** Из-за того, что обмен воздуха между помещением и внешней средой происходит одновременно в обоих направлениях, в помещении сохраняется температура, обеспеченная ранее работой кондиционеров или системы отопления. Даже в помещениях без окон возможно организовать активный воздухообмен.
- **Отличная звукоизоляция.** Между входящим и исходящим воздушным потоком могут возникать шумы, поэтому теплообменник ПВУР обеспечивает также прекрасную звукоизоляцию.



Принцип обмена влажностью






График эффективности теплообмена




# ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


## ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ С LCD (ЖК-ДИСПЛЕЕМ)

### Пользовательский интерфейс





### 1. Включение приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла

Нажмите кнопку «ON/OFF»  для включения приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла.







### 2. Выключение приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла


Нажмите кнопку «ON/OFF»  для выключения приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла.




### 3. Настройка скорости приточного воздуха




Нажмите кнопку  для настройки скорости приточного воздуха.  
Индикация:


-  низкая скорость приточного воздуха
-  средняя скорость приточного воздуха
-  высокая скорость приточного воздуха





### 4. Настройка скорости вытяжного воздуха



Нажмите кнопку  настройки скорости вытяжного воздуха.  
Индикация:


-  низкая скорость вытяжного воздуха
-  средняя скорость вытяжного воздуха
-  высокая скорость вытяжного воздуха



### 5. Настройка температуры воздуха в помещении


С помощью кнопок  и  отрегулируйте температуру воздуха в помещении.  
Индикация:

-  Электрический нагреватель выключен
-  Установленная температура воздуха в помещении +21,5 °C






### 6. Настройка недельного таймера: настройка включения/выключения приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла по таймеру




Нажмите кнопку  для перехода к настройке недельного таймера, после чего на экране отобразится следующее:






## ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ С LCD (ЖК-ДИСПЛЕЕМ)

Первой начнет мигать иконка даты. С помощью кнопок  и  выберите необходимый день недели. Далее нажмите кнопку  для перехода к настройке времени к ния приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла по таймеру, после чего на экране отобразится следующее:




Далее начнет мигать иконка времени. С помощью кнопок  и  отрегулируйте необходимое время включения приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла по таймеру. Далее нажмите кнопку  для перехода к настройке времени выключения и н вытяжной установки с рекуперацией тепла по таймеру, после чего на экране отобразится следующее:





Как только иконка времени начнет снова мигать, с помощью кнопок  и  отрегулируйте необходимое время выключения приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла по таймеру. Нажмите кнопку  для завершения настройки недельного таймера.



Индикация:


 Функция таймера  
выключена

### 7. Блокировка/разблокировка клавиатуры

Когда устройство включено, одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки  и  для блокировки/разблокировки клавиатуры, после чего на экране отобразится следующее:






После блокировки клавиатуры на экране отобразится иконка . После разблокировки клавиатуры иконка  исчезнет с экрана.







### 8. Настройка времени

Шаг 1: Нажмите кнопку  или  для перехода к настройке текущей даты, после чего на экране отобразится следующее:






Шаг 2: Как только иконка даты начнет мигать, с помощью кнопок  и  выберите необходимый день недели. Далее нажмите кнопку  для перехода к настройке часового значения времени, после чего на экране отобразится следующее:




Шаг 3: Как только соответствующая иконка начнет мигать, с помощью кнопок  и  отрегулируйте необходимое значение. Далее нажмите кнопку  для перехода к настройке минутного значения времени, после чего на экране отобразится следующее:




Как только соответствующая иконка начнет мигать, с помощью кнопок  и  отрегулируйте необходимое значение. Далее нажмите кнопку  для выхода.


## 9. Ручное управление байпасной заслонкой


Нажмите кнопку  для ручного управления байпасной заслонкой, после чего на экране отобразится следующее:





Для переключения с ручного на автоматическое управление байпасной заслонкой повторно нажмите кнопку , после чего на экране отобразится следующее:






: Данная иконка означает что байпасная заслонка открыта; при отсутствии данной иконки - байпасная заслонка закрыта (при разнице температур между приточным и вытяжным воздухом более 5 °C).






## 10. Настройка температуры и продолжительности цикла оттайки


Выберите иконку , повторно нажимая кнопку , после чего на экране отобразится следующее:



С помощью кнопок  и  отрегулируйте температуру оттайки. Далее нажмите кнопку  для настройки продолжительности цикла оттайки, после чего на экране отобразится следующее:





С помощью кнопок  и  отрегулируйте продолжительность цикла оттайки. Далее нажмите кнопку  для сохранения настроек и выхода.









### 11. Настройка температуры автоматического управления байпасной заслонкой

Выберите иконку , повторно нажимая кнопку , после чего на экране отобразится следующее:





С помощью кнопок   отрегулируйте температуру автоматического управления открытием байпасной заслонки.




Далее нажмите кнопку  для сохранения настроек и выхода.




### 12. Настройка температуры включения электрического нагревателя для предварительного нагрева приточного воздуха



Выберите иконку , повторно нажимая кнопку , после чего на экране отобразится следующее:





С помощью кнопок   отрегулируйте температуру предварительного прогрева электрического нагревателя перед запуском. Далее нажмите кнопку  для сохранения настроек и выхода.





### 13. Настройка температуры запуска основного электрического нагревателя

Выберите иконку , повторно нажимая кнопку , после чего на экране отобразится следующее:





С помощью кнопок   отрегулируйте температуру запуска основного электрического нагревателя.




Далее нажмите кнопку  для сохранения настроек и выхода.




### 14. Настройка адреса для сети Modbus

Выберите иконку , повторно нажимая кнопку , после чего на экране отобразится следующее:



С помощью кнопок   настройте адрес для сети Modbus. Далее нажмите кнопку  для сохранения настроек и выхода.



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При эксплуатации или обслуживании необходимо соблюдать следующие правила:

- Не используйте ПВУР для помещений, где установлены устройства, непосредственно работающие с открытым огнем (отопительные и др. печи).
- Во избежание поражения электротоком, никогда не прикасайтесь к пульту ПВУР или другим электрическим устройствам мокрыми руками.
- Никогда не используйте горючие и огнеопасные распылители вблизи решеток подачи (удаления) воздуха или воздуховодов ПВУР.
- Немедленно остановите работу оборудования и выключите подачу питания на электрощите в случае появления ненормальных признаков работы (запаха горелого).
- Убедитесь в том, что напряжение питания находится в пределах параметров, установленных ДСТУ (ГОСТ), в противном случае не исключается возможность возникновения пожара, и поражения электрическим током.
- Используйте ПВУР в строгом соответствии с ее назначением.
- В случае утечки газа откройте окна, чтобы проветрить помещение. В это время не включайте оборудование, чтобы исключить возможность взрыва.
- Не используйте открытый огонь в помещении, где установлена ПВУР, особенно на пути в точках поступления входного или выходного воздушных потоков.
- Никогда не вставляйте пальцы или палки во входные отверстия ПВУР.
- Без необходимости не нажимайте клавиши на пульте управления, избегайте ошибочного выключения защитного автомата на электрощите.
- Отключите ПВУР посредством защитного автомата на электрощите для безопасности в случае если оборудование не будет использоваться длительное время.
- Не допускайте попадания воды на оборудование.
- Не вносите изменений в конструкцию, не совершайте монтаж или демонтаж оборудования самостоятельно. Неправильная эксплуатация может привести к поражению электрическим током, пожару.



**СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧИТ  
ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ, СОХРАНИТ ВАС ОТ ТРАВМ И НЕСЧАСТНЫХ  
СЛУЧАЕВ!**

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ПВУР

Тип помещения	Без курения					С умеренным количеством курящих		С большим количеством курящих
	Обычное помещение	Учебные заведения	Кинотеатры и магазины	Офисы	Комп. залы	Столовые	Гостевые комнаты	Конференц-залы
Кол-во свеж. возд./чел., Q (м³/чел.)	17~42	8~20	8,5~21	25~62	40~100	20~50	30~75	50~125
Кратность воздухообмена, P (раз в час)	1,06~2,65	0,5~1,25	1,06~2,66	1,56~3,9	2,5~6,25	1,25~3,13	1,88~4,69	3,13~7,81

## ПРИМЕР РАСЧЕТА

Если есть конференц-зал с площадью  $S = 60 \text{ м}^2$ , высотой  $H = 3 \text{ м}$  и с общим количеством 10 человек, в соответствии с первым способом расчета, каждому человеку необходимо свежего воздуха  $80 \text{ м}^3/\text{ч}$ . Затем  $Q1 = NQ = 10 \times 80 = 800 \text{ м}^3/\text{ч}$ . Согласно второму способу расчета, общее необходимое количество свежего воздуха  $Q2 = P \times S \times H = 5,5 \times 60 \times 3 = 990 \text{ м}^3/\text{час}$ .

В этих расчетах  $Q2 > Q1$ , поэтому в качестве основы выбора оборудования пользователь должен руководствоваться значением  $Q2$  и остановить свой выбор на модели DV-1000HRE/PCS, расход воздуха у которой составляет  $1000 \text{ м}^3/\text{час}$ .


## ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ МОНТАЖА

Перед установкой убедитесь, что ПВУР или его воздуховоды не будут устанавливаться

в таких местах:

Зоны с повышенной температурой	Зоны с повышенной влажностью	Зоны с насыщенными маслянистыми испарениями
<p>Не устанавливайте оборудование в зонах с повышенной температурой, где температура превышает <math>+40 \text{ °C}</math>. Высокая температура может привести к деформации или повреждению фильтра и центрального блока ПВУР</p> 	<p>Не устанавливайте оборудование в зонах с повышенной влажностью, например, в ванной комнате. Это может стать причиной поражения электрическим током или электрической неисправности устройства</p> 	<p>Фильтр и центральный блок ПВУР не могут использоваться в зонах, в которых будут подвергаться воздействию насыщенным маслянистым испарениям</p> 
<p>Убедитесь, что установленное оборудование в будущем позволит удобно обслуживать фильтр и внутренний блок, а также производить осмотр установки</p>	<p>Не устанавливайте оборудование на машиностроительных и химических заводах, а также в местах работы с кислотами, щелочами, органическими растворителями, наркотическими или другими вредными и загрязняющими воздух веществами (пыль, масла, дым и т. д.)</p>	

Убедитесь , что монтажное пространство соответствует нижеприведенным требованиям:



ДЛЯ МОДЕЛЕЙ	ВЫСОТА МЕЖПАНЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА , ММ
DV-250HRE/PC DV-350HRE/PC DV-400HRE/PC DV-500HRE/PC	320
DV-600HRE/PCS DV-800HRE/PCS DV-1000HRE/PCS DV-1200HRE/PCS	440


- Во время монтажа воздуховодов избегайте идущие подряд несколько изгибов и уменьшение диаметра присоединяемых воздуховодов.
- Во время наружной установки воздуховодов следите за тем, чтобы в места их соединения не попадал дождь.
- В целях предотвращения повреждений воздуховодов от намерзания конденсата, используйте воздуховоды в теплоизоляции.
- Соединяемые части воздуховодов и их открытых частей должны быть укреплены алюминиевой скрепляющей лентой для предотвращения утечки воздуха.
- Вентиляционные решетки воздуховодов для входного и выходного потоков воздуха в помещении должны быть максимально удалены друг от друга.

## ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ


Для моделей DV-250HRE/PC ~ DV-1200HRE/PS, (мм)

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	dM
DV-250HRE/PC	670	815	720	885	1075	342	112	270	784	150
DV-350HRE/PC	810	815	860	885	1075	482	112	270	924	150
DV-400HRE/PC										
DV-500HRE/PC	997	905	1045	966	1130	728	138	312	1106	200
DV-600HRE/PCS										
DV-800HRE/PCS	885	1252	936	1322	1488	430	172	396	995	250
DV-1000HRE/PCS	1132	1252	1186	1322	1488	681	172	396	1246	250
DV-1200HRE/PCS	980	1400	940	1360	1500	430	558	400	1020	230*210


## DV-250HRE/PC ~ DV-1200HRE/PCS




Вид N



Вид К



## ТИПОВАЯ СХЕМА МОНТАЖА



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ

- Не устанавливайте оборудование вблизи от источников тепла или огня.
- Не устанавливайте оборудование в местах, где существует опасность утечки горючего газа.
- Не устанавливайте оборудование в зонах повышенного количества масляных испарений, например, на кухне и т. д.
- Не устанавливайте оборудование на машиностроительных и химических заводах, а также в местах работы с кислотами, щелочами, органическими растворителями, наркотическими или другими вредными и загрязняющими воздух веществами (пыль, масла, дым и т. д.).
- Ревизионные окна ПВХ должны находиться в зоне, к которой можно обеспечить доступ при обслуживании.
- При монтаже обеспечьте прочное и надежное крепление для ПВХ.
- При возможности рекомендуется установить устройство защитного отключения (электрический автомат защиты).
- ПВХ должна быть установлена в теплоизолированном пространстве (нужно предотвратить проникновение теплого / холодного воздуха извне).
- Вентиляционные решетки для входного и выходного потоков воздуха в помещении должны быть максимально разнесены.
- Выберите соответствующий тип воздуховодов.
- В целях предотвращения теплопотерь, воздуховоды для подачи свежего воздуха должны быть утеплены.
- Установите на внешние отверстия защитные решетки или сетку, чтобы предотвратить проникновение в них птиц, насекомых, др. предметов
- Не вносите изменений в конструкцию, не совершайте монтаж или демонтаж оборудования самостоятельно. Неправильная эксплуатация может привести к поражению электрическим током, пожару.
- Соединяемые части воздуховодов и щели между ними должны быть укреплены алюминиевой скрепляющей лентой для предотвращения утечки воздуха.
- Если воздуховод проходит сквозь металлические щиты, сети или деревянные постройки, установите теплоизоляционный слой между воздуховодом и прилегающей к нему стеной.

# ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПВУР

## ПОЯСНЕНИЯ К СХЕМЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- Провода, обозначенные на схеме пунктирными линиями, должны быть проложены специалистами по электромонтажу.
- После завершения электромонтажных работ тщательно проверьте, не допущены ли ошибки.
- Рекомендуется использовать защитный автомат питания с расстоянием более 3 мм между размыкающими контактами и номинальным током больше 10 А.
- Рекомендуется использовать электропровод в ПВХ-изоляции с толщиной 1,38 мм и 1,78 мм для проводов диаметром 1,5 мм<sup>2</sup> и 2,5 мм<sup>2</sup> соответственно.

## ПРОБНЫЙ ЗАПУСК



- После подключения электрических проводов удостоверьтесь, что все соединения выполнены правильно, после чего попытайтесь запустить оборудование.
- Если подключение было произведено некорректно, работа ПВУР будет происходить в неправильном режиме. Чтобы предотвратить поражение электрическим током, отключите цепь электропитания защитным выключателем и снова включите ее только после исправления подключений.

DV -250HRE/PC ~ DV-500HRE/PC


### Электрический нагреватель перед рекуператором



Электрический нагреватель перед рекуператором



Электрический нагреватель после рекуператора





## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОВ



- В установках DV-250HRE/PC - DV-500HRE/PC для эффективной работы в зимний период могут использоваться внешние электрокалориферы, которые обеспечивают нагрев воздуха, который подается с улицы, до температуры  $-15^{\circ}\text{C} \sim -20^{\circ}\text{C}$  (ориентировочно). Дальнейший обогрев потока воздуха в приточном канале обеспечивается за счет использования рекуператора и дополнительного нагревателя, встроенного в ПВУ, либо выполненного в виде отдельного блока для DV-600HRE/PCS - DV-1200HRE/PCS.
- Внешние электрокалориферы ПВУ DV-600HRE/PCS - DV-1200HRE/PCS являются устройствами с независимым электропитанием (380 В, 3 фазы), но при этом управление включением этих устройств организовано через схему управления ПВУ. При подключении электрокалориферов строго соблюдайте схемы подключения, приведенные на этой странице. Также необходимо использовать медные электропровода соответствующего сечения.


### Рекомендации подключения электротэнов для моделей DV-600HRE/PCS ~ DV-1200HRE/PCS

Модель	Мощность электротэна, кВт	Сечение кабеля питания, мм <sup>2</sup>	Расчетная сила тока, А
DV-600HRE/PCS	5	2,5	6,0
DV-800HRE/PCS	6	2,5	9,2
DV-1000HRE/PCS	7	4	10,6
DV-1200HRE/PCS	7,5	4	11,4

- Перед обслуживанием удостоверьтесь в том, что электропитание отключено.
- При длительной эксплуатации ПВУР, его фильтр всегда покрывается пылью и загрязняется, что приводит к снижению воздухообмена. В этом случае, регулярно проводите чистку фильтра ПВУР в зависимости от степени его загрязнения, особенно в весенний и летний период. В эти сезоны воздух наиболее насыщен пылью, что может резко ухудшить интенсивность воздухообмена. Поэтому в это время не забывайте чистить фильтр более двух раз в месяц.
- Никогда не используйте керосин и металлическую щетку для чистки фильтра и внутреннего блока ПВУР.


## ОБСЛУЖИВАНИЕ






# КОНСТРУКЦИЯ ПВУР


## РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПВУР



**КОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ ( ДЛЯ МОДЕЛЕЙ DV-600HRE/PCS -DV-1200HRE/PCS)**



**РАЗМЕЩЕНИЕ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАГРЕВАТЕЛЯ ( ДЛЯ МОДЕЛЕЙ DV-600HRE/PCS - DV-1200HRE/PCS)**



**РАЗМЕЩЕНИЕ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАГРЕВАТЕЛЯ ( ДЛЯ МОДЕЛЕЙ DV-600HRE/PCS - DV-1200HRE/PCS)**


Модель DV-HRE/PCS установки			DV-600HRE/PCS	DV-800HRE/PCS	DV-1000HRE/PCS	DV-1200HRE/PCS
Габариты и вес дополнительных электрических нагревателей						
Габариты, вес	Размеры без упаковки (Ш×Г×В)	мм	780×430×335	780×430×335	875×440×335	875×440×335
	Размеры в упаковке (Ш×Г×В)	мм	840×470×360	840×470×360	940×480×360	940×480×360
	Вес нетто/брутто	кг	11,5/13	11,5/13	12,5/14	12,5/14
Электрические соединения	Силовая линия	мм <sup>2</sup>	5×2,5	5×2,5	5×4	5×4

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	DV-250HRE/PC								DV-350HRE/PC			DV-400HRE/PC			DV-500HRE/PC			DV-600HRE/PC			DV-800HRE/PC			DV-1000HRE/PC			DV-1200HRE/PC						
	Электропитание	В-ФГц								220 - 1 - 50			220 - 1 - 50			380 - 3 - 50			380 - 3 - 50			380 - 3 - 50			380 - 3 - 50								
Охлаждение	Эффективность теплопереноса	68/69/71								67/69/72			68/69/72			67/68/71			67/68/71			68/69/73			68/69/73			62/65/69					
	Энтальпия теплопереноса	51/53/55								51/53/55			51/53/55			51/53/55			51/53/55			51/53/55			51/53/55			51/53/55			48/49/52		
	Эффективность теплопереноса	75/76/77								73/75/77			74/75/77			73/74/76			73/74/76			74/75/77			74/75/77			70/71/73					
	Энтальпия теплопереноса	57/58/60								56/59/60			56/59/60			56/59/60			56/59/60			58/59/60			58/59/60			51/52/55					
Мощность электронагревателей		2								3			3			4			5			6			7			7,5					
Двигатель вентилятора внутреннего блока	Модель	YSK35-4								YSK55-4			YSK55-4			YSK70-4			YSK70-4			YSK110-4			YSK120-4			YSK130-4					
	Изоляционный класс	B								B			B			B			B			B			B			B					
	Класс безопасности	I								I			I			I			I			I			I			I					
	Энергопотребление	105								140			150			190			200			320			450			480					
	Номинальный ток	0,48								0,65			0,7			0,88			0,91			1,46			2,1			2,3					
	Конденсатор	1,5								3			3			3			3			6			10			10					
Скорость	1050								1120			1150			1050			1100			1200			1200			1230						
Материал	ABS								ABS			ABS			ABS			ABS			ABS			ABS			ABS						
Вентилятор внутреннего блока	Тип	Центробежный								Центробежный			Центробежный			Центробежный			Центробежный			Центробежный			Центробежный			Центробежный					
	Диаметр	192								192			192			230			230			246			246			246					
Производительность по воздухопотоку	Высота	97								97			97			110			110			203			203			203					
	Давление на входе из ПВУР	250/200/150								350/280/220			400/350/270			500/420/330			600/500/360			800/700/625			1000/780/650			1200/800/670					
Уровень шума в помещении	Давление на входе из ПВУР	85								90			90			100			100			150			150			150					
	Уровень шума в помещении	35/33/31								36/34/31			37/35/32			38/35/32			39/36/32			41/37/33			41/37/33			42/37/33					
Внутренний блок	Размеры без упаковки	1075 x 794 x 270								1075 x 924 x 270			1075 x 924 x 270			1130 x 1106 x 312			1130 x 1106 x 312			1488 x 995 x 396			1488 x 1246 x 396			1488 x 1246 x 396					
	Размеры с упаковкой	1125 x 830 x 345								1125 x 985 x 345			1125 x 985 x 345			1190 x 1150 x 386			1190 x 1150 x 386			1545 x 1045 x 470			1545 x 1300 x 470			1545 x 1300 x 470					
Сечение кабеля	Вес нетто/брутто	33/35								38/40			39/41			54/56			55/57			74/76			89/91			89/91					
	Питания	3x2,5+3x0,75								3x2,5+3x0,75			3x4,0+3x0,75			3x4,0+3x1,0			5x2,5+3x1,0			5x2,5+3x1,5			5x4,0+3x1,5			5x4,0+3x1,5					
Свежий воздух	Сигнального	0,75								0,75			1			1			1			1,5			1,5			1,5					
	Диаметр воздуховода	192								192			192			230			230			246			246			246					
Давление на входе в ПВУР	Давление на входе в ПВУР	20								20			20			20			20			20			20			20					

**Примечание:** Все вышеизложенные данные измерялись при рабочем внешнем давлении, а уровень шума - на расстоянии 1,5 м от ПВУР при внешнем давлении 0 Па. Завод производитель оставляет за собой право изменять спецификацию оборудования без предварительного уведомления.


**ДИАГРАММА ВНЕШНЕЕ СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ - ОБЪЕМНЫЙ РАСХОД ДЛЯ ПВУ DV-250HRE/PC**




**ДИАГРАММА ВНЕШНЕЕ СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ - ОБЪЕМНЫЙ РАСХОД ДЛЯ ПВУ DV-350HRE/PC**



**ДИАГРАММА ВНЕШНЕЕ СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ - ОБЪЕМНЫЙ РАСХОД ДЛЯ ПВУ DV-400HRE/PC**




**ДИАГРАММА ВНЕШНЕЕ СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ - ОБЪЕМНЫЙ РАСХОД ДЛЯ ПВУ DV-500HRE/PC**







**ДИАГРАММА ВНЕШНЕЕ СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ - ОБЪЕМНЫЙ РАСХОД ДЛЯ ПВУ DV-600HRE/PC**




**ДИАГРАММА ВНЕШНЕЕ СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ - ОБЪЕМНЫЙ РАСХОД ДЛЯ ПВУ DV-800HRE/PC**



**ДИАГРАММА ВНЕШНЕЕ СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ - ОБЪЕМНЫЙ РАСХОД ДЛЯ ПВУ DV-1000HRE/PC**



**ДИАГРАММА ВНЕШНЕЕ СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ - ОБЪЕМНЫЙ РАСХОД ДЛЯ ПВУ DV-1200HRE/PC**



**Страна изготовитель: Китай**

**Адрес изготовителя:** HD ALLIANCE CO. Ltd, ЭйчДи Эллаенсис Ко., №. 108,  
Миддл Эапорт Роуд, Тайджоу Сити, Зеджианг провинц, Китай

**ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ  
УКАЗАНА НА УПАКОВКЕ**

**Импортер: ООО «Алет»**

Юр. адрес: 115432, Россия, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корпус 5, 7 этаж